13. ZESTAWIENIE MONTAŻOWE MATERIAŁÓW LINII KABLOWEJ OŚWIETLENIA ULICZNEGO

Homoty obr. Pawłowicze gm. Mielnik.

numer słupa/ typ słupa	Żerdź E-10,5/2,5	Żerdź E-10,5/4,3c	Płyta ustojowa U85	Obejma OU1	Konstrukcja PP-1	Konstrukcja KP-1	Izolator N80	Kołpak polietylenowy ϕ16	Taśma AL10x1x50	Drut wiązałkowy ϕ3 L=175cm	Obejma O1	Śruba oc. 12x60 (kompl.)	Słup ORION 10 PS OC	Fundament F-120/43	Uchwyt do wysięgnika ośw. W1051	wysięgnik ośw. W201	Oprawa LED IP65 7500lm	Przewód YDY3x2,5mm^2	Złącze słupowe TB11 z bezpiecznikiem	Wkładka bezpiecznikowa DO-1 2A	Bezpiecznik BNo1/wkładka Biwts 4A	Śruba hakowa oc. SHM16x220	Śruba hakowa SOT29 mocowana taśmą	Przewód AsXSn2x25	Uchwyt odciągowy SO117.225S	Uchwyt przelotowo-narożny SO130	Zacisk TTD1CC	Zacisk przeb. izol. SLIP12.05	Zacisk jednostr. przeb. izol. SLIP12.127	Ogranicznik przepięc ASA500-5/BO+F2	Rura osłonowa SV50 2,5m	Uchwyt UMR do rury UMR(o)50	YAKXs4x35mm^2 na słupie żelbetonowym	YAKXs4x35mm^2 w ziemi	YAKXs4x35mm^2 w rurze w ziemi	YAKXs4x35mm^2 w rurze w słupie lub SO	YAKXs4x35mm^2 zapasy w ziemi	Palczatka termokurczliwa AK-4 6-35	Rura osłonowa DVR50	Folia niebieska	Taśma COT37	Klamerka COT36	Uchwyt SO79.6	Pręt uziemiający stal. miedziowana ϕ16 L=1,5m	Zacisk krzyżowy z przekładką mosiężną	Bednarka oc. 25x4 w słupie lub w szafce	Bednarka oc. 25x4 w ziemi	Przewód LYg żo 16mm^2	Końcówka kablowa Ks16	Końcówka tulejowa z izolacją HI 16/18
	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	szt	m	m	m	m	m	szt	m	m	m	szt	szt	szt	szt	kg	m	m	szt	szt
17/1/RPK (E)		1	1	1	2	1	5	5	5	5	1	4			2	1	1	4			1		1		1		2	2	2	1											18	12		8	2	10	6			
17/2/N (E)	1		1	1											2	1	1	4			1	1		35		1		2				3	10								6	4							
17/3/K (E)		1	1	1											2	1	1	4			1	1		35	1		2	2		1	1	3	10						1			18	12	5	15	4	10	12			
17/4 (stal. oc.)													1	1			1	11	1	1														31	2	2	3	2	4	33					2	2	21	0,7	1	1
17/5 (stal. oc.)													1	1			1	11	1	1														28		4	2	1	4	28					2	2	28	0,7	1	1
17/1/RPK opisany																																																		
18/1/RPK (E)		1	1	1	2		4	4	4	4		2			2	1	1	4			1	1	1		1	1		4													9	6							
18/3/N (E)		1	1	1											2	1	1	4			1	1		41		1	2	2													6	4							
18/4/N (E)	1		1	1											2	1	1	4			1	1		35		1		2													6	4							
18/5/P (E)	1		1	1											2	1	1	4			1	1		32		1		2													6	4							
18/6/P (E)	1		1	1											2	1	1	4			1	1		35		1		2													6	4							
18/7/P (E)	1		1	1											2	1	1	4			1	1		34		1		2													6	4							
18/8/K (E)		1	1	1											2	1	1	4			1	1		34	1		2	2		1											15	10		15	4	10	12			
Razem	**5**	**5**	**10**	**10**	**4**	**1**	**9**	**9**	**9**	**9**	**1**	**6**	**2**	**2**	**20**	**10**	**12**	**62**	**2**	**2**	**10**	**9**	**2**	**281**	**4**	**7**	**4**	**22**	**2**	**3**	**1**	**3**	**10**	**59**	**2**	**6**	**5**	**4**	**8**	**61**	**96**	**64**	**5**	**38**	**14**	**34**	**79**	**1,4**	**2**	**2**

Całkowita długość przewodu AsXSn2x25mm^2 wyniesie - 296m

Całkowita długość kabla YAKXS4x25mm^2 z zapasem na faliste ułożenie kabla wyniesie - 83m