



Mielnik, 20.03.2023 r.

IR.271.2.1.2023

*Dotyczy postępowania: Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (zestaw odpowiedzi nr 3)**

#### **Pytania nr 1 z dnia 16.03.2023 r.**

Pytanie 1

W załączniku nr 1A, stanowiącym tabelę doboru opraw, Zamawiający w pozycji 38 nie określił parametrów drogi jakie Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do obliczeń. Wykonawca prosi o doprecyzowanie parametrów drogi lub określenie, że Zamawiający w przedmiotowej sytuacji oczekuje zastosowania opraw o mocy zbliżonej do zakładanej i nie oczkuje dostarczania obliczeń do tej sytuacji.

**Odpowiedź: W pozycji nr 38 do obliczeń należy przyjąć następujące parametry:**

Kategoria oświetlenia – M5

Szerokość drogi – 5m

Nawierzchnia – kostka

Moduł – 30m

Wysokość zawieszenia opraw – 8m

Długość wysięgnika – 1m

Odległość słupa od jezdni – 1 m

#### **Pytania nr 1 z dnia 17.03.2023 r.**

Pytanie 1

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą obliczeń fotometrycznych sporządzonych na podstawie danych zawartych w TABELI 3. Informujemy, że dla L.P. 38 – „MIELNIK – MUZEUM OPRAWY” – Zamawiający nie zamieścił danych do sporządzenia obliczeń fotometrycznych. Wnosimy o udostępnienie parametrów jedni i umieszczenia oprawy względem jezdni celem zrealizowania obliczeń dla tej sytuacji.

**Odpowiedź: W pozycji nr 38 do obliczeń należy przyjąć następujące parametry:**

Kategoria oświetlenia – M5

Szerokość drogi – 5m

Nawierzchnia – kostka

Moduł – 30m

Wysokość zawieszenia opraw – 8m

Długość wysięgnika – 1m

Odległość słupa od jezdni – 1 m

**W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający nie wydłuża kolejny raz terminu składania ofert dla obu części postępowania. Termin upływa w dniu 27.03.2023 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 27.03.2023 r. godz. 11:30.**