

Mielnik, 23.03.2023 r.

IR.271.2.1.2023

Dotyczy postępowania: Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia drogowego na terenie Gminy Mielnik

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (zestaw odpowiedzi nr 5)

Pytanie nr 1 z dnia 22.03.2023 r.

Pytanie 1.

Dotyczy Części 1 (zadanie 1 i zadanie 2) oraz części 2.

Czy zamawiający w związku z wymaganiami SWZ tj. komunikacji internetowej przy sterowaniu lampami i szafkami (komunikacja przewodowa RJ45 / bezprzewodowa Wifi) nie wymaga poza branżą elektryczną również branży telekomunikacyjnej? Zgodnie z obowiązującymi przepisami za komunikację internetową zarówno przewodową za pomocą RJ45, oraz bezprzewodową Wi-fi powinna być odpowiedzialna/realizowana przez branżę telekomunikacyjną, a nie elektryczną. W związku z powyższym proszę o rozszerzenie wymagań dla obu części w zakresie wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego osób z uprawnieniami telekomunikacyjnymi.

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia warunków SWZ w w/w zakresie.

Pytania nr 1 z dnia 23.03.2023 r.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający potwierdza, że moc sumaryczna opraw parkowych z pozycji nr 3 wskazana w tabeli 1A.1 wynosi 0 W co stanowi oczywistą pomyłkę pisarską. W związku z tym moc sumaryczna wszystkich opraw się zwiększy. MA to o tyle znaczenie, że zamawiający wymaga, że moc opraw projektowanych ma być niższa niż 35,41 kW. Dodanie faktycznej mocy opraw parkowych spowoduje, że moc sumaryczna to 36,21 kW.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że do sumarycznej mocy opraw podanej w SWZ tj. 35,41 należy dodać moc opraw parkowych z pozycji nr 3 tabeli. Wówczas sumaryczna moc projektowanych opraw musi być niższa niż 36,21 kW

Pytanie 2.

Czy Zamawiający potwierdza, że ilość typów opraw wskazanych w tabeli 1A.1 jest przykładowa i wykonawca w celu uzyskania jak najlepszych wyników fotometrycznych i redukcji mocy może dodać dodatkowe kolumny z kolejnymi typami opraw jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że ilość typów opraw wskazanych w tabeli 3 w załączniku 1A.1 jest przykładowa i wykonawca w celu uzyskania jak najlepszych wyników fotometrycznych i redukcji mocy może dodać dodatkowe kolumny z kolejnymi typami opraw jeżeli zajdzie taka potrzeba.

W związku z odpowiedzią na powyższe pytanie Zamawiający nie wydłuża kolejny raz terminu składania ofert dla obu części postępowania. Termin upływa w dniu 27.03.2023 do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert: 27.03.2023 r. godz. 11:30.