



- 1 – podsypka piaskowa;
- 2 – przewód lokalizacyjny;
- 3 – gazociąg PE;
- 4 – nadsypka z piasku;
- 5 – zasyпка gruntem rodzimym;
- 6 – taśma ostrzegawcza szerokości 20 cm;
- 7 – warstwa żwiru stabilizowanego;
- 8 – warstwa nawierzchniowa.

PRZEKRÓJ WYKOPU GAZOCIĄGU PE		
TEMAT	WEWN. INSTALACJA GAZOWA	rys:
OBIEKT	ROZBUDOWA BUD. KINA WRAZ Z ADAP. NA CELE MUZ. MIELNIK, ul. BRZESKA, dz. nr 6257/1, 6257/2	
PROJEKTANT	inz. Dariusz Wasilewski spec. inst. i sieci sanitarne LOM 44	2007-01-10 PODPIS: