

UWAGA:

"K-...": konstrukcje wsporcze i osprzęt instalacji odgromowej – nomenklatura wg COBR "ELEKTROMONTAŻ" Warszawa.

Wyliczony wskaźnik zagrożenia piorunowego dla przedmiotowego budynku: wskazuje, że obiekt powinien posiadać instalację odgromową III kl. ochronności. Zgodnie z PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/01 oraz PN-IEC 60364 przewidziano:

a)demontaż istniejących elementów wykonanych drutem DFe-Zn6; siatka zwodów poziomych i przewodów odprowadzających z pręta DFe-Zn6 w technologii naprężanej,

b)wykorzystywanie jako elementu siatki zwodów obróbki blacharskiej na murkach ogniowych i elementów połaci dachowej krytych blachą; wykonanie niezbędnych połączeń koordynacyjnych przewodem DFe-Zn 8,

c)przewody odprowadzające na ścianach: z pręta DFe-Zn8 prowadzone p.t. w RL28, połączone za pośrednictwem złączek kontrolnych (w obudowach p.t.) ze wspólnym uziemieniem budynku; projektuje się wykonanie nowego uziomu otokowego z bednarki Fe-Zn 25x4,

d)instalacje ochronników przepięciowych zgodnie z tzw. "strefową koncepcją zagrożenia": klasa B+C w rozdzielnicy głównej, klasa C w rozdzielnicach obwodowych w poszczególnych strefach budynku.

INWESTOR:	U.G. MIELNIK, ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik			
OBIEKT:	ROZBUDOWA BUDYNKU KINA WRAZ Z ADAPTACJĄ NA CELE MUZEALNE			
ADRES INWESTYCJI:	MIELNIK, ul. BRZESKA, dz. nr 6257/1, 6257/2			
RYSUNEK:	RZUT DACHU			
BRANŻA:	DATA:	SKALA:	KOD:	FAZA:
INST. i URZ. ELEKTRYCZNE	II.2007.	1:50		P B
AUTOR PROJEKTU:	UPRAWNIENIA:	BRANŻA:	PODPIS:	RYSUNEK NR:
mgr inż. Ryszard Płókowski	223/84/WBPP	inst. elektryczne		E5