



OZNACZENIA

- Wentylator dachowy DAs 160 z silnikiem 0,37 kW 400V
- Wentylator dachowy DAs 160 z silnikiem 0,37 kW 400V
- Wywietrzak grawitacyjny
- Złącze kontrolne instalacji odgromowej
- Złącze uniwersalne skręcane instalacji odgromowej
- Złącze spawane
- Przewód odprowadzający lub zwód instalacji odgromowej z drutu 16mm ocynk.
- Uziom poziomy z bednarki stal. 25x4mm ocynk
- Wyprowadzenie uziomu fundamentowego

TYP UZIEMIENIA SYSTEMU TN-C-S

PHU CZYSTE ŹRODOWISKO W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. Budowlana 3C				
Obiekt	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW w m. MIELNIK			Inwestor
Lokalizacja	m.MIELNIK gm.Mielnik Starostwo Siemiatycze woj.podlaskie			Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik
Stadium P.B.	TREŚĆ: INSTALACJE ELEKTRYCZNE – DACH INSTALACJA ODGROMOWA			BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE
				Numer rysunku 7
Projektant	Tadeusz Kosztowniak	109/99		Skala 1:100
Opracował	Tadeusz Kosztowniak	109/99		Data 2007
Sprawił	inż.Jan Grudniewski	KI 274/94		