



#### UWAGI

- zastosować szafki firmy EMITER typ OSZ40x60+40x60
- typ fundamentów F-40x85 – firmy EMITER
- w tablicy TP, licznik i ogranicznik prądu S313 osłonić przestoną z poliwęglanu przezroczystego

<p>PHU CZYSTE ŚRODOWISKO W SIEDLCACH 08-110 SIEDLCE ul. BUDOWLANA 3C</p>		
OBIEKT:	Kanalizacja sanitarna z przyłączami, przepompownia P1	INWESTOR:
LOKALIZACJA:	m. Mielnik, Gm Mielnik, ul. Brzeska Starostwo Siemiatycze, woj. podlaskie dz 5935/1	Urząd Gminy Mielnik ul. Piaskowa 38 17-307 Mielnik
STADIUM:	PROJEKT Przyłącze energetyczne – zasilające	BRANŻA:
P.B.	RYSUNEK Tablica TP – rozmieszczenie aparatów	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	mgr inż. Jerzy Chudawski GPB. 4224/57/50/89	NR RYS.
OPRACOWAŁ:		3
		SKALA:
		1:10
		DATA:
		10.2006r