

Gmina Mielnik
Ul. Piaskowa 38
17-307 Mielnik

ZP-O.271.4.2.2011

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Moszczona Królewska i Osłowo.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuję treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielnik, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania z dnia 19 września 2011 roku:

Pytanie nr 1

Czy teren objęty projektem zawiera tereny PKP?

Odpowiedź do pytania nr 1

Koncepcyjny przebieg trasy nie jest kolizyjny z trakcjami PKP.

Pytanie nr 2

W przypadku przyłączy – czy będą one zaprojektowane do granic działek czy do obiektów posesji, do pierwszej studzienki za wejściem na posesję, za ogrodzeniem?

Odpowiedź do pytania nr 2

Zamawiający przewiduje wykonanie studzienek na działkach prywatnych, w związku z czym przyłącza będą rozumiane jako odcinki sieci do pierwszej studzienki na nieruchomości prywatnej.

Opracował:

Agnieszka Koc

Dariusz Romaniuk