

ZP-O.271.11.2.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuję treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielnik, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Wykonawcy nr 1 z dnia 24 lipca 2012 roku:**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający potwierdza konieczność zastosowania rury ochronnej dla rurociągu tłocznego PEHD dn110?

Odpowiedź do pytania nr 1

Zamawiający nie posiada dokumentacji z badań geologicznych. Badania struktury, profilu glebowego jak również poziomu wód gruntowych opracowywane były w zakresie wykonawcy dokumentacji technicznej, na podstawie czego sporządzona została dokumentacja, w której określono zakres wymiany gruntów. Przedmiary poglądowo przedstawiają również ilości materiału podlegającego wymianie.

Pytanie nr 2

Z powodu rozliczenia ryczałtowego i odpowiedzi nr 1 z dnia 23.07.2012r. „wykonawca powinien opracować szczegółowe zestawienie materiałów i robocizny zgodnie z dokumentacją techniczną oraz ze stanem faktycznym” jako, że przedmiary mają charakter poglądowy i nie stanowią podstawy do wyceny robót i należy je sporządzić samemu oraz z powodu obszernej dokumentacji i krótkiego okresu na przygotowanie rzetelnej oferty wnosimy o przedłużenie terminu składania oferty o 7 dni.

Odpowiedź do pytania nr 2

Zakres zadania, jego wielkość nie wpływa na przesunięcie terminu. W celu ułatwienia pracy wykonawcy, Zamawiający zamieścił na stronie wersję .ath przedmiarów, co usprawnia prace kalkulacji kosztów przez wykonawcę.

Pytania Wykonawcy nr 2 z dnia 24 lipca 2012 roku:**Pytanie nr 1**

Czy w zakres robót objętych przetargiem wchodzi kanalizacja deszczowa Dn 250 mm opisana w projekcie technicznym kanalizacji sanitarnej z przyłączami. na stronie Nr 12 pkt. 12.4.5 124 m oraz 2 kpl przydomowych oczyszczalni ścieków opis na stronie Nr 12 pkt. 12.4.6 oraz na stronie Nr 7. Powyższe roboty nie są ujęte w przedmiarach robót ani w specyfikacji SIWZ.

Odpowiedź do pytania nr 1

Kanalizacja deszczowa nie jest ujęta w zakresie zamówienia. Przedmiar nie ujmuje zadania kanalizacji. Zakres robót obejmuje wspomniane PBOŚ, które znajdują się na następujących posesjach:

1. dz. Nr 6061 ark. Nr 18

2. dz. Nr 5946 ark. Nr 7

Z. Wójta
Piotr Wysocki
SEKRETARZ GMINY 1

Pytania Wykonawcy nr 3 z dnia 24 lipca 2012 roku:

Pytanie nr 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia rozdz. 8 pkt. 8.1.2) posiadanie wiedzy i doświadczenia:
„Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał:

a) co najmniej dwa zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej . W co najmniej jednym z powyższych zadań, Wykonawca powinien wykazać się realizacją robót towarzyszących budowie sieci kanalizacji sanitarnej, a mianowicie:

- roboty drogowe poprzez odtworzenie nawierzchni asfaltowych jezdni na minimum 4000 m2.
- budowa co najmniej 3 przepompowni sieci(grawitacyjno-ciśnieniowa) na łączną długość kanału minimum 15 kmowych


W związku z powyższym, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał:

a) co najmniej dwa zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowa) na łączną długość kanału minimum 15 km z budową co najmniej 3 przepompowni sieciowych oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie odtworzenia nawierzchni asfaltowych jezdni na minimum 4000 m2

Odpowiedź do pytania nr 1

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że wykonał:

a) co najmniej dwa zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-ciśnieniowa) na łączną długość kanału minimum 15 km z budową co najmniej 3 przepompowni sieciowych oraz co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie odtworzenia nawierzchni asfaltowych jezdni na minimum 4000 m2


Z LPD. W0112a
Piotr Wysocki
SEKRETARZ GMINY