

Mielnik, 25.07.2012 r.

ZP-O.271.11.2.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuję treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielnik, wraz z wyjaśnieniami:

Pytania Wykonawcy nr 1 z dnia 25 lipca 2012 roku:

Pytanie nr 1

Czy punkty z zamieszczonego przedmiaru „Kanalizacja sanitarna z przyłączami, wraz z przepompowniami i zasilaniem oraz kanalizacją deszczową w m. Mielnik (Sieć kanalizacyjna)” od 60d.5 do 61d.5 mówiące o wykonaniu rurociągu o średnicy 160mm długości 1961m w rurze osłonowej z PEHD dn250mm oraz punkty w który są ujęte np. roboty ziemne związane z wykonaniem tego kanału, należy wycenić?

Nazwa całego tego działu „Kolektory tłoczne z rur PEHD śr.110mm – 2411m” nic nie mówią o wykonaniu rurociągu wspomnianej wcześniej średnicy 160mm. Nie ma także, żadnej wzmianki o takim rurociągu w SIWZIE ani treści ogłoszenia.

Prosimy o jednoznaczne określenie czy dany kanał należy wykonać.

Odpowiedź do pytania nr 1

Pozycje 60d.5 i 61d.5 z kanału PE160 i rury osłonowej dn250, są wykonane. Pozycje nie podlegają wycenie.

Kanał PE160 i rury osłonowej dn250 tj odcinek od przepompowni P1 do oczyszczalni jest już wykonany. W przedmiarach pojawił się błąd.

Pytania Wykonawcy nr 2 z dnia 25 lipca 2012 roku:

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o wyjaśnienie:

Zamawiający zamieścił w treści SIWZ, w rozdziale w pkt. 3.1.1.3) zapis, że przedmiot zamówienia obejmuje: „budowę dwóch zbiorników rozchodowych o pojemności 100m³ każdy, na potrzeby Stacji Ujęcia Wody na działkach o nr ewidencyjnych 4976/2 oraz 4977 w Mielniku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i budową urządzeń; zbiorniki wyrównawcze stalowe o pojemności 100m³ każdy wraz z komorą zasuw oraz odcinkami wodociągów PCV160 zasilających zbiorniki PCV225 zasilających sieć wodociągową oraz kanalizacją spustową ze zbiorników PCV200„ Dokumenty przetargowe zawierają pozwolenie na budowę, przedmiar robót pn. „zbiorniki wody wyrównawcze 2*100 m³” oraz część opisową projektu budowlano-wykonawczego, ale bez rysunków: Nr 02 – zbiorniki wyrównawcze, Nr

03 – fundamenty pod zbiorniki i komorę zasuw i Nr 04 – połączenie zbiorników z istniejącymi komorami zasuw.

- a) Prosimy Zamawiającego o udostępnienie oferentom, jako elementów SIWZ tego postępowania przetargowego, w/w rysunków projektowych Nr 02,03,04 dla zbiorników wyrównawczych, poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej zamawiającego.
- b) Prosimy również o podanie podstawowych informacji technicznych dotyczących wymiarów zbiorników, poziomów posadowienia, szczegółów pokrycia i wyposażenia zbiorników oraz komory zasuw (konstrukcja, wyposażenie, armatura). Opisy w projekcie budowlano-wykonawczym odwołują się do szczegółów zamieszczonych w części rysunkowej projektu, których brak w SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1


Zamawiający informuje, że rysunki:

Nr 02 – zbiorniki wyrównawcze,

Nr 03 – fundamenty pod zbiorniki i komorę zasuw,

Nr 04 – połączenie zbiorników z istniejącymi komorami zasuw.

Zostaną w możliwie jak najszybszym czasie udostępnione Wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie postępowania: <http://bip.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/przetargi>


Z. Lip. Wólka
Piotr Wysocki
SEKRETARZ GMINY