



— drut FeZn 8mm

○ złącze kontrolne

Instalacja na dachu nienaprzężana drutem stalowym ocynkowanym FeZn fi 8 mm na przykl. wsp. dachowych

Przewody odprowadzające FeZn fi 8 mm

Wszystkie elementy niemetalowe wystające ponad dach należy obwieść i połączyć z instalacją odgromową

Łączące kontrolne na wys.1,8 m od poziomu terenu.

Połączenia w ziemi wykonać przez spawanie

Rezystancja uziomu fundamentowego $R < 10$ omów.

[illegible]