



Mielnik, dnia 17.09.2014r.

GMINA MIELNIK
ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik
NIP 544-14-38-389 REG. 050659450

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 15.09.2014 (NR 7)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów określonych w art. 11 ust 8 ustawy PZP, pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno"

Numer nadany przez Zamawiającego: ZP-FZ.271.2.18.2014.

1. Czy dopuszcza się zmianę posadowienia kładki z pali prefabrykowanych przewidzianych w projekcie budowlanym/wykonawczym na posadowienie zamienne w innej technologii np. pali wierconych lub posadowienia bezpośredniego?


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z uwagi na rodzaj gruntów w miejscu budowy i układ sił działających na podpory kładki nie dopuszcza się zmian w posadowieniu kładki.

2. Czy przy wbijaniu pali prefabrykowanych na podporze nr 1 i 4 (przyczółki) dopuszcza się instalację pali o innym nachyleniu niż w projekcie budowlanym/wykonawczym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż z uwagi na duże siły poziome działające na pylony nie dopuszcza się zmiany kąta pochylenia pali podanego w projekcie budowlanym i wykonawczym.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie przedłuża terminu składania ofert w postępowaniu; upływa on w dniu 06.10.2014 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Mielnik


Adam Tobota