



Mielnik, dnia 22.09.2014r.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 18.09.2014 (NR 11)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej progów określonych w art. 11 ust 8 ustawy PZP, pn.: "Budowa kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Bug na wysokości miejscowości Niemirów – Gnojno"

Numer nadany przez Zamawiającego: ZP-FZ.271.2.18.2014.

1. Prosimy o dołączenie do dokumentacji przetargowej operatu wodno-prawnego.

Odpowiedź: Zamawiający jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji będącej przedmiotem przetargu. Termin uzyskania pozwolenia szacowany jest na koniec września 2014 r. Operat wodnoprawny nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udostępnienia w ramach SIWZ operatu, który nie jest bezpośrednio związany z niniejszym postępowaniem w sprawie zamówienia publicznego.

2. Czy Zamawiający i zapisy operatu wodno-prawnego zezwalają na wykonanie dojazdów do podpory nurtowej w formie grobli czy też należy przewidzieć ujęcie kosztów uzgodnień wodno-prawnych, uzyskanie pozwolenia i wykonanie mostu tymczasowego w celu wykonania podpory nurtowej w przewidzianej technologii?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż określone w dokumentacji projektowej warunki wykonania podpory nurtowej zawarte są w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w związku z tym pozwolenie wodnoprawne utrzyma te warunki, gdyż obie decyzje muszą być zgodne. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znajduje się w załącznikach do niniejszego postępowania (zał. Nr 5 – projekt budowlany, część 3/3).

3. Zgodnie z zapisami warunków przyłączeniowych wydanymi przez PGE Oddział Białystok pkt.6 przyłącz ma być wykonany na koszt Inwestora. Czy projekt, uzgodnienia, i wykonanie doprowadzenia energii elektrycznej do kładki zgodnie z warunkami przyłączeniowymi PGE (tj. od stacji transformatorowej nr 3-0654 „Niemirów I” do działki nr 688/1) jest w zakresie przedmiotowego zadania? Jeżeli jest w zakresie to prosimy o podanie nr działki na której znajduje się szafka oświetlenia ulicznego stacji transformatorowej nr 3-0654 „Niemirów I” oraz określenie przebiegu przyłącza poprzez podanie odległości oraz numerów działek przez które przyłącz miałby przebiegać.


Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż odpowiedź na pytanie w powyższym zakresie została już udzielona - odpowiedzi na pytania nr 6 z dnia 11.09.2014, pytanie nr 2.

4. Zgodnie z pkt. 9 –Uwagi formalne w opisie PW po stronie Wykonawcy jest przygotowanie i uzgodnienie projektów technologicznych. Po czyjej stronie od strony projektowej będzie monitorowanie ugięć podczas montażu prefabrykowanych elementów pomostu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej monitorowanie ugięć konstrukcji podczas wykonywania ustroju nośnego, jak również wykonanie projektów technologicznych zawierających program sprzężenia konstrukcji i program podwieszania uwzględniający geometryczne ukształtowanie obiektu leży po stronie Wykonawcy.

W związku z odpowiedziami na powyższe pytania Zamawiający nie zmienia warunków udziału w postępowaniu, w związku z czym nie przedłuża terminu składania ofert w postępowaniu; upływa on w dniu 06.10.2014 r. do godz. 12:00.

Wójt Gminy Mielnik


Adam Tobota