

**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU**

**15-264 BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego 2/3**

**tel./fax. 742-53-78**

WI.6730-2-108/08

*Rę. elab 2283/08*

**PROTOKÓŁ Nr 337/08**

z kontroli przeprowadzonej w

**Gminie Mielnik**

adres: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

NIP: 544-10-01-540

tel: 085 65 77 003

**Przedmiot kontroli** – kontrola w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska w Gminie Mielnik (kontrola dotyczy ujęcia wody)

**Podstawa prawna:**

- art. 9 i 11 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287 z późniejszymi zmianami)

**Rodzaj kontroli** : kontrola problemowa

**Okres objęty kontrolą** : 2007 i stan aktualny

**Data ostatniej kontroli** : 08.12.2004 r.

**Czas trwania kontroli** : od dnia 02.12.2008 r., z przerwą w dniach 03.12.2008 r. – 12.11.2008 r., do dnia 19.12.2008 r.

**Kontrolę przeprowadził:**

**Kamil Karny** – Inspektor Ochrony Środowiska - posiadający stałe upoważnienie do kontroli nr 27/08 wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

**Kierownictwo kontrolowanego podmiotu:**

- Eugeniusz Wichowski – Wójt Gminy

**O kontroli poinformowano:**

- Tomasza Gorochowicza – Zastępcę Wójta

**Informacji i wyjaśnień w imieniu kontrolowanej jednostki udzielali:**

- Ewa Samojluk – Dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej



**W trakcie kontroli ustalono co następuje:**

**Oplaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska:**

*Oplaty są wnoszone do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego:*

- I półrocze 2007 – 5239,00 zł
- II półrocze 2007 – 5433,00 zł
- I półrocze 2008 – 8291,19 zł

**Uiszczenie wymierzonych kar - nie wymierzono kar**

**Gospodarka wodna**

Stan formalno-prawny w zakresie poboru wody uregulowany jest decyzją Starosty Siemiatyckiego znak RL.6223/15/2002 z dn. 05.07.2002 r. ważną do dnia 31.07.2012 r.

Wartości dopuszczalne pobieranej wody są określone w w/w decyzji:

- $Q_{d \max} = 578 \text{ m}^3$
- $Q_{d \text{ śr}} = 78\,767,5 \text{ m}^3$

Pobór wody w okresie objętym kontrolą:

- rok 2007 –  $19\,593 \text{ m}^3$  ( $Q_{d \text{ śr}} = 53,7 \text{ m}^3$ )
- rok 2008 (do 30.09) –  $55\,788,5 \text{ m}^3$  ( $Q_{d \text{ śr}} = 70,3 \text{ m}^3$ )

Ilość pobieranej wody nie przekracza wartości granicznych określonych w w/w decyzji. Rejestry poboru wody są prowadzone. Teren ochrony bezpośredniej jest ogrodzony i oznakowany.

Wodomierze znajdujące się w hydroforni w Adamowie posiadają aktualne cechy legalizacji z 2006 r., wodomierze na ujęciach wody nr 1 i nr 2 również posiadają aktualne cechy legalizacji, odpowiednio z 2006 i 2007 r. Wodomierz zainstalowany na nitce doprowadzającej wodę do Mielnika i Moszczony nie posiada aktualnej cechy legalizacji (z 1995 r.).

**W dniach 18.09.2008 r. - 24.10.2008 r. stwierdzono pogorszenie jakości wody pod względem bakteriologicznym, na podstawie wyników kontroli powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku**

Na ujęciu wody w Gminie Mielnik, przy głównej hydroforni na ul. Popław 4, znajdują się 2 zbiorniki wyrównawcze wody pitnej o pojemności  $70 \text{ m}^3$  każdy. Prawdopodobnym źródłem zanieczyszczenia wody pitnej bakteriami z grupy coli było czyszczenie tych zbiorników z nadmiernego osadu, które odbyło się w dn. 20.09.2008 r.



**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU**

**15-264 BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego 2/3**

**tel./fax. 742-53-78**

Rutynowe badania wody Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Siemiatyczach z dn. 18.09.2008 r., próbki pobranej w hali głównej hydroforni, wykazały przekroczenia w zakresie liczby bakterii z grupy coli – stwierdzono liczbę coli 6 (najwyższa dopuszczalna wartość wynosi 0 – mierzona w 100ml).

Kolejne badania wody z dn. 02.10.2008 r., po zaaplikowaniu dawki chloru, nie wykazały przekroczeń w zakresie liczby bakterii z grupy coli.

Po odłączeniu dezynfekcji chlorem, kolejne badanie wody z dn. 24.10.2008 r., pobranej ze zbiornika wyrównawczego Nr 1 w Mielniku wykazały znaczne przekroczenie wskaźnika liczby coli – stwierdzono liczbę coli 548. W związku z powyższym na podstawie pogorszenia jakości wody pod względem bakteriologicznym, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach ogłosił w dn. 24.10.2008 r. warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego w Mielniku. Ponownie wprowadzono dezynfekcję wody, oraz określono przydatność wody do spożycia tylko po przegotowaniu.

Kolejne badania wody wykonane w dniach 06.11 – 09.11.2008 r. nie wykazały przekroczeń z zakresu liczby coli. Również badania wody w zakresie występowania paciorkowców zostały wykluczone. Odstąpiono także od dezynfekcji wody.

W związku z powyższym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku poinformował, iż nastąpiła poprawa jakości mikrobiologicznej wody w wodociągu w Mielniku. Potwierdzono laboratoryjnie, że jakość wody pobranej z wodociągu sieciowego odpowiada obowiązującemu przepisowi prawnemu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Siemiatyczach w dniu 10.12.2008r. wydał ocenę o przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu w Mielniku.

**Wyszczególnienie stwierdzonych nieprawidłowości:**

- Wodomierz zainstalowany na nitce doprowadzającej wodę do Mielnika i Moszczony nie posiada aktualnej cechy legalizacji (z 1995 r. – legalizacja wygasła w 2000 r.)

**Część końcowa protokołu**

Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu i możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie właściwemu organowi IOŚ w terminie 7 dni.

Poinformowano kontrolowany podmiot o prawie zachowania poufności informacji polegających na ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach



**INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU**

**15-264 BIAŁYSTOK, ul. Ciołkowskiego 2/3**

**tel./fax. 742-53-78**

o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Wszystkie strony pierwszego egzemplarza protokołu paraflowano. Jeden egzemplarz podpisanego protokołu przekazano kontrolowanemu podmiotowi.....

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r., o swobodzie działalności gospodarczej (j. t. Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późniejszymi zmianami) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją nr 4/08.

Białystok, dnia

grudnia 2008 r.

.....  
podpis i pieczęć przedstawiciela  
kontrolowanego podmiotu

**WOJUT**  
inż. Eugeniusz Wichowski

**INSPEKTOR**  
Ochrony Środowiska  
mgr inż. Kamil Karny

.....  
podpisy i pieczęcie kontrolujących