

Mielnik, 26.07.2012 r.

ZP-O.271.11.2.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku - II etap - budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Mielniku"

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 8 czerwca 2010 r. nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuję treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Urzędu Gminy Mielnik, wraz z wyjaśnieniami:

**Pytania Wykonawcy nr 3 z dnia 25 lipca 2012 roku:**

**Pytanie nr 1**

W SIWZ Zamawiający wymaga dla spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, aby Wykonawca dysponował osobą na stanowisku:

- kierownik budowy – wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-bez ograniczeń.

Czy Zamawiający uzna spełnienie tego warunku gdy Wykonawca ma zatrudnioną osobę, która ma 29 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy i posiada uprawnienia budowlane kierownika budowy w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wodociągowo kanalizacyjnych lecz wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa.

**Odpowiedź do pytania nr 1**

W wyżej opisanym przypadku Zamawiający uzna spełnienie warunku dysponowania potencjałem technicznym w postaci kierownika budowy z odpowiednim doświadczeniem.


**Pytanie nr 2**

W miejscach odtwarzania nawierzchni bitumicznych pod warstwą asfaltu przewidziana jest w przedmiarze 20 cm podbudowa z betonu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odtworzenie nawierzchni po kanale sanitarnym podbudową ze skruszonego betonu zamiast ujętej w przedmiarze podbudowy z betonu.

**Odpowiedź do pytania nr 2**

Zamawiający wyraża zgodę na odtworzenie nawierzchni po kanale sanitarnym podbudową ze skruszonego betonu mechanicznie zagęszczonego.

  
**WÓJT**  
Adam Tobota